

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 88140-23

Срок действия утверждения типа до 3 февраля 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики газа ротационные РГ-Р

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "РАСКО Газэлектроника"
(ООО "РАСКО Газэлектроника"), г. Арзамас, Нижегородская обл.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "РАСКО Газэлектроника"
(ООО "РАСКО Газэлектроника"), г. Арзамас, Нижегородская обл.

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 0112/1-311229-2022 (с изменением N 2)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 20 ноября 2025 г. N 2533.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«24» ноября 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» ноября 2025 г. № 2533

Регистрационный № 88140-23

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа ротационные РГ-Р

Назначение средства измерений

Счетчики газа ротационные РГ-Р (далее – счетчик) предназначены для измерений объема при рабочих условиях очищенных и осушенных одно- и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ 5542–2022, пропан, воздух, азот, инертных и других газов.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на вытеснении строго определенного объема газа вращающимися роторами. Объем вытесненного газа определяется объемом измерительной камеры счетчика, образованной внутренней поверхностью корпуса и поверхностями двух синхронно вращающихся роторов. Вращательное движение роторов через редуктор и магнитную муфту передается на восьмиразрядный счетный механизм, который регистрирует число оборотов роторов, а, следовательно, и объем газа, прошедший через счетчик. Таким образом, один поворот системы роторов соответствует передаче определенного объема газа со входа счетчика на его выход.

Счетчики состоят из корпуса, двух роторов, передней и задней крышки, редуктора и счетного механизма.

На корпусе счетчиков могут быть расположены отверстия для измерения температуры, отбора давления и отверстия для установки монтажной скобы.

В зависимости от измеряемого диапазона расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G10; G16; G25; G40; G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000.

В зависимости от метрологических характеристик счетчики выпускаются в исполнениях «О» (основное), «3С», «4С», «5С», «6С», «У», «2У», «3У», «4У», «5У», «6У».

В зависимости от размера корпуса счетчики выпускаются в базовом исполнении «Б» или в компактном исполнении «К» (для типоразмеров G16, G25 и G100).

В зависимости от типа счетного механизма (направления потока газа) счетчики выпускаются в конструктивных исполнениях однонаправленными или двунаправленными. Счетчик может быть установлен на вертикальном или горизонтальном участке трубопровода.

Счетчики могут комплектоваться низкочастотным(-и) и/или высокочастотными датчиками импульсов.

Структура условного обозначения счетчика:

РГ-Р [1]-[2]-[3]-[4], где:

[1] – типоразмер: G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000;

[2] – диаметр условного прохода: DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200;

[3] – исполнение в зависимости от метрологических характеристик: «О», «3С», «4С», «5С», «6С», «У», «2У», «3У», «4У», «5У», «6У»;

[4] – конструктивное исполнение: «Б», «К».

Пример условного обозначения счетчика типоразмера G25, с номинальным диаметром DN 50, исполнения в зависимости от метрологических характеристик «У», конструктивного исполнения «Б»: РГ-Р G25-DN 50-У-Б.

Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1.

Пломбировку от несанкционированного доступа осуществляют с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы. Знак поверки наносят на пломбы винтов крепления счетного механизма и передней крышки. На пломбы винтов крепления задней крышки наносят знак завода-изготовителя или организации, выполнявшей ремонт.

Заводской номер в виде цифрового кода наносится на циферблат отсчетного механизма одним из следующих методов: методом термопечати, лазерной маркировки или нанесением краски. Места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 2. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 3.



Рисунок 1 – Общий вид основных исполнений счетчиков



Рисунок 2 – Места нанесения заводского номера, знака утверждения типа




Рисунок 3 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа и место нанесения знака поверки (1 – место для установки знака поверки, 2 – место для установки пломбы завода-изготовителя или организации, выполнявшей ремонт)

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Типоразмер	Номинальный диаметр DN	Q _{max} , м ³ /ч	Диапазон рабочих расходов Q _{min} / Q _{max}									Перепад давления при Q _{max} , Па
			1:250	1:200	1:160	1:130	1:100	1:80	1:65	1:50	1:30	
			Q _{min} , м ³ /ч									
G10 ¹⁾	32	16	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	200
G10 ¹⁾	40	16	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	140
G10 ¹⁾	50	16	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	100
G16 ²⁾	32	25	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	200
G16 ^{1),2)}	40	25	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	140
G16 ^{1),2)}	50	25	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	100
G25 ^{1),2)}	40	40	—	—	—	—	—	0,5	0,6	0,8	1,3	170
G25 ^{1),2)}	50	40	—	—	—	—	—	0,5	0,6	0,8	1,3	150
G40 ¹⁾	40	65	—	—	—	0,5	0,6	0,8	1	1,3	2	380
G40 ¹⁾	50	65	—	—	—	0,5	0,6	0,8	1	1,3	2	300
G65 ¹⁾	50	100	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,6	2	3	460
G100 ^{1),2)}	80	160	0,6	0,8	1	1,3	1,6	2	2,5	3	5	500
G160 ¹⁾	80	250	1	1,3	1,6	2	2,5	3	4	5	8	620
G160 ¹⁾	100	250	1	1,3	1,6	2	2,5	3	4	5	8	620
G250 ¹⁾	80	400	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	13	800
G250 ¹⁾	100	400	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	13	800
G400 ¹⁾	100	650	2,5	3	4	5	6,5	8	10	13	20	900
G400 ¹⁾	150	650	—	—	4	5	6,5	8	10	13	20	430
G650 ¹⁾	150	1000	—	—	6	8	10	12	16	20	33	500
G1000 ¹⁾	200	1600	—	—	10	12	16	20	24	32	53	650

¹⁾ Исполнение «Б».

²⁾ Исполнение «К».

Примечания

1 Исполнение счетчика «2У» возможно только для рабочих расходов, расположенных справа от утолщенной линии.

2 Исполнения «3С», «4С», «5С», «6С», «3У», «4У», «5У» «6У» возможны только для рабочих расходов, расположенных справа от пунктирной линии.

3 Приняты следующие обозначения:

$Q_{\min}$ – минимальный объемный расход, м³/ч;

$Q_{\max}$ – максимальный объемный расход, м³/ч.

Таблица 2 – Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема

Исполнение	Диапазон объемного расхода	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема ¹⁾ , %
«О», «У»	от $Q_{\min}$ до $Q_t^{2)}$	$\pm 2,0$
	от $Q_t^{2)}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 1,0$
«2У»	от $Q_{\min}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 0,9$
«3С», «3У»	от $Q_{\min}$ до $Q_t^{2)}$	$\pm 1,9$
	от $Q_t^{2)}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 1,0$
«4С», «4У»	от $Q_{\min}$ до $Q_t^{2)}$	$\pm 1,7$
	от $Q_t^{2)}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 1,0$
«5С», «5У»	от $Q_{\min}$ до $Q_t^{2)}$	$\pm 1,6$
	от $Q_t^{2)}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 1,0$
«6С», «6У»	от $Q_{\min}$ до $Q_t^{2)}$	$\pm 1,4$
	от $Q_t^{2)}$ до $Q_{\max}$ включ.	$\pm 1,0$

¹⁾ Пределы относительной погрешности при измерении объема нормированы во всем диапазоне рабочих условий счетчика.

²⁾ Для исполнений «О», «3С», «4С», «5С», «6С» соответствует $0,1 \cdot Q_{\max}$, для исполнений «У», «3У», «4У», «5У», «6У» соответствует $0,05 \cdot Q_{\max}$, где Q_t – значение переходного объемного расхода при рабочих условиях, м³/ч.

Примечание – Приняты следующие обозначения:
 $Q_{\min}$ – минимальный объемный расход, м³/ч;
 $Q_{\max}$ – максимальный объемный расход, м³/ч.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

[illegible]

Наименование характеристики	Значение										
Типоразмер	G10	G16	G25	G40	G65	G100	G160	G250	G400	G650	G1000
Габаритные размеры, мм, не более:											
– высота	146	146 ^{1)/} 190	146 ^{1)/} 190	190	190	190 ^{1)/} 244	244	244	244/ 460 ^{2)/}	460	460
– ширина	171	171	171	171	171	171 ^{1)/} 241	241	241	241/ 450 ^{2)/}	450	600
– длина	326	326 ^{1)/} 378	326 ^{1)/} 378	378	378	413 ^{1)/} 444	467	572	720/ 688 ^{2)/}	826	932
Масса, кг, не более	9	9 ^{1)/} 11,5	9 ^{1)/} 11,5	11,5	11,5	13,5 ^{1)/} 23	23	32	48,5/ 102 ^{2)/}	125	145
Маркировка взрывозащиты	1Ex ib IIB T4 Gb X										
¹⁾ Конструктивное исполнение «К».											
²⁾ Исполнение с номинальным диаметром DN 150.											

Таблица 4 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	100000

Знак утверждения типа

наносится на циферблат механического отсчетного устройства методом печати или гравировки и на титульный лист паспорта типографским способом или методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик газа ротационный	РГ-Р	1
Руководство по эксплуатации ¹⁾	ЛГТИ.407273.003 РЭ	1
Паспорт ¹⁾	ЛГТИ.407273.003 ПС	1
¹⁾ В бумажной и/или электронной форме.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 руководства по эксплуатации ЛГТИ.407273.003 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 52931–2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические требования

ГОСТ Р 8.993–2020 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений расхода и объема газа

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (пункт № 6.7.1)

Приказ Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа»

ЛГТИ.407273.003 ТУ «Счетчики газа ротационные РГ-Р. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «РАСКО Газэлектроника»
(ООО «РАСКО Газэлектроника»)

ИНН 5243013811

Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «РАСКО Газэлектроника»
(ООО «РАСКО Газэлектроника»)

ИНН 5243013811

Адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»
(ООО ЦМ «СТП»)

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, к. 5, офис 7

Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10

Web-сайт: <http://www.ooostp.ru>

E-mail: office@ooostp.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311229

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

М.п

«24» ноября 2025 г.