

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ТС RU C-RU.ГА02.В.00129

Серия RU № **0310396**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ГАММА-СЕРТИФИКАЦИЯ", Адрес: 127018, Россия, город Москва, Суцевский Вал, дом 9, строение 1, Фактический адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Суцевский Вал, дом 9, стр 1, Телефон: (499) 755-8851, E-mail: info@gamma-cert.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ГА02, 09.06.2014, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БРОЕН", Адрес: 140480, Россия, Московская область, Коломенский район, село Нижнее Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42, Фактический адрес: 140480, Россия, Московская область, Коломенский район, село Нижнее Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42, ОГРН: 1025007331370, Телефон: +74952281150, Факс: +74952281150, E-mail: info@broen.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БРОЕН", Адрес: 140480, Россия, Московская область, Коломенский район, село Нижнее Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42, Фактический адрес: 140480, Россия, Московская область, Коломенский район, село Нижнее Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42, ОГРН: 1025007331370, Телефон: +74952281150, Факс: +74952281150, E-mail: info@broen.ru

ПРОДУКЦИЯ Краны шаровые стальные, товарный знак «БАЛЛОМАКС» типа КШГ, рабочая среда группы 1 и 2 (газы) 3 категории оборудования в соответствии с приложением №1 к ТР ТС 032/2013 – см приложение бланк № 022227. Серийный выпуск выпускаемой по ТУ 3742-007-59349790-2013

КОД ТН ВЭД ТС 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1430915 от 28.09.2015. Испытательный центр Закрытое акционерное общество "Спектр-К", аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02, выдан 25 августа 2015 г. Федеральной службой по аккредитации, 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 9, тел./факс +7(4942)42-98-74, 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 9, тел./факс +7(4942)42-98-74. Акта анализа состояния производства № 135 от 24.09.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы до списания – 40 лет; Срок хранения 36 месяцев без переконсервации. Условия хранения в сухом помещении при температуре от 0 до плюс 50°C. Место нанесения единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – на корпусе изделия, на упаковке и в прилагаемых к нему эксплуатационных документах. Схема сертификации:

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.10.2015

ПО 11.10.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Мошков Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Горьков М.В.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.ГА02.В.00129

Серия RU № **0222227**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808199	<p>Краны шаровые стальные товарный знак «БАЛЛОМАКС» типа КШГ, рабочая среда группы 1 и 2 (газы) 3 категории оборудования в соответствии с приложением №1 к ТР ТС 032/2013 типа КШГ:</p> <p>DN 125-1400, максимально допустимое рабочее давление 10,0 МПа, рабочая среда группы 1 (газ)</p> <p>DN 300-1400, максимально допустимое рабочее давление 10,0 МПа, рабочая среда группы 2 (газ)</p>	ТУ 3742-007-59349790-2013



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Мошков Ю.В.
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Горьков М.В.
(инициалы, фамилия)