



ОАО "Теплоконтроль"

Код продукции 42 1861



РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
РТ-ТС

Руководство по эксплуатации
(паспорт)
СНИЦ.423 117.020 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) распространяется на регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС и содержит описание их устройства, принцип действия, а также технические характеристики, правила использования, хранения и технического обслуживания.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем издании.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС (в дальнейшем – терморегуляторы), работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых, коммунальных и промышленных установок путем изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора, в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4.

1.2. Характеристики

Температура фиксированной настройки, $\pm 2^{\circ}\text{C}$	55,60,65,70,75,80,85
Зона пропорциональности, $^{\circ}\text{C}$, не более	10
Зона нечувствительности, $^{\circ}\text{C}$, не более	3
Постоянная времени, с, не более	100
Диаметры условного прохода, мм	25, 32, 40, 50, 80
Условная пропускная способность: KN, $\text{м}^3/\text{ч}$	6,3; 10; 12,5; 25; 60
Условное давление, МПа:	

для DN 25, 32, 40 – 1,6
для DN 50, 80 – 1,0

Относительная протечка, % от KN:

-по каналу «С» не более 1
-по каналу «В» не более 2,5

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в приложении «А».

1.3. Устройство и работа

Терморегуляторы относятся к регулирующим устройствам прямого действия, не требующим для своей работы постороннего источника энергии.

Принцип действия основан на перемещении клапана в зависимости от изменения объёма наполнителя термочувствительного элемента датчика температуры ТД6М.

Автоматическое поддержание заданной температуры производится по способу перепуска. Соотношение количества регулируемой среды в каналах «В» и «С» определяется её температурой.

При повышении температуры регулируемой среды клапан перемещается термочувствительным элементом, при этом расход в канале «С» увеличивается, а в канале «В» уменьшается. Соотношение расходов изменяется до тех пор, пока регулируемая температура не примет заданного значения.

При понижении температуры, восстановление заданного температурного режима происходит под действием пружины возврата, перемещающей клапан в положение, при котором расход в канале «С» – уменьшается, в «В» – увеличивается.

1.4. Конструкция терморегулятора приведена в приложении «А».

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Подготовка изделия к использованию.

Место установки терморегуляторов должно обеспечивать возможность их обслуживания и монтажа.

Трубопровод, предназначенный для монтажа терморегуляторов должен иметь диаметр условного прохода, равный условному проходу терморегулятора.

Рабочее положение терморегулятора может быть любым.

Терморегуляторы можно использовать в качестве смесителей пресной воды, смазочного масла или в качестве перепускных клапанов. Со стороны патрубка обратной воды должен быть установлен обратный клапан.

2.2. Использование изделия.

2.2.1. Типовые схемы терморегуляторов РТ-ТС приведены в приложении «В». В затруднительных случаях согласовывайте с изготовителем.

2.2.2. При использовании терморегуляторов по схеме «смешивание потоков» перепад давления в каналах «В» и «С» **не** должен превышать **0,1МПа**.

При подключении терморегулятора по схеме «смешивания потоков», температура регулируемой среды в канале «С» по отношению к температуре фиксированной настройки не должна быть ниже min 10°C.

При подключении терморегулятора по схеме «разделение потоков» температура регулируемой среды в канале «А» не должна превышать температуру фиксированной настройки не более 25°C в течении 20 минут.

2.2.3. Расходные характеристики терморегуляторов приведены в приложении «Б».

2.2.4. Терморегуляторы отрегулированы и настроены на заданную температуру фиксированной настройки на заводе – изготовителе.

Внимание: Изменение температуры фиксированной настройки возможно только заменой датчика ТД6М.

2.2.5. Перед включением терморегуляторов в работу убедитесь в правильности монтажа и проверьте на герметичность гидравлическим давлением, равным максимальному в системе, но не более 1 МПа, места соединений с трубопроводом.

2.2.6. При выходе из строя датчика ТД6М поддерживать заданный температурный режим, при необходимости, можно вручную при помощи регулировочного винта изменяя положение клапана. Настройку терморегулятора после замены вышедшего из строя датчика производить по п. 3.2.

2.2.7. Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1. Регулируемая температура выше или ниже заданного предела регулирования.	1. Вышел из строя датчик. 2. Засорился клапан.	1. Заменить датчик. 2. Снять крышку с клапаном и прочистить клапан.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание и ремонт в зависимости от длительности эксплуатации должны осуществляться с периодичностью, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Вид технического обслуживания и ремонт	Периодичность
1. Внешний осмотр	По регламенту обслуживания установки агрегата
2. Устранение неисправностей	По результатам осмотров, проверок
3. Ремонты	По регламенту установки

3.2. Замена датчиков температуры при выходе из строя производится из комплекта ЗИП, поставляемого по требованию заказчика за отдельную плату.

При замене необходимо:

- винт настройки поз.8 вращением по часовой стрелке, вернуть до упора;
- отвернуть болты поз. 9 (см. приложение «А») стягивающие корпус поз. 4 с крышкой поз.10;
- снять крышку поз. 10 вместе с клапаном поз. 3 и датчиком (датчиками) поз.7, при невозможности снятия крышки поз.10, вернуть 2 болта поз. 9 в резьбовые отверстия крышки поз.10;
- нажав на упор поз. 5 и провернув его в пазах гильзы поз. 6, постепенно ослабляя пружину поз. 2, снять упор поз. 5 с вышедшим из строя датчиком (датчиками) поз. 7;
- извлечь вышедший из строя датчик (датчики) поз. 7;
- установить исправные датчики;
- нажать на упор и повернуть его в пазах гильзы поз. 6;
- вращением винта настройки поз. 8 против часовой стрелке упереть клапан поз. 3 в крышку поз. 10;
- крышку с клапаном установить в корпус поз.4;
- проверить отсутствие течи через прокладку поз. 1 (при необходимости подтянуть болты поз. 9);
- вращением винта настройки поз. 8 по часовой стрелке установить клапан до его касания нижней кромки стакана в корпусе поз. 4. Момент касания определяется по легкому вращению или биению датчика, после чего винтом настройки поз. 8 против часовой стрелке на пол-оборота зафиксировать датчик;
- провести на объекте поднастройку терморегулятора винтом поз. 8;
- опломбировать терморегулятор.

3.3. Указание мер безопасности

3.3.1. К работам по монтажу, проверке и эксплуатации терморегуляторов должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие настоящее руководство.

3.3.2. Источниками опасности при монтаже и эксплуатации является измеряемая среда, находящаяся под давлением.

3.3.3. Не допускается производить какие-либо работы по устранению дефектов терморегуляторов, замену терморегуляторов, присоединение и отсоединение от подводящих магистралей, не установив предварительно, что давление в магистрали отсутствует.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Терморегулятор	РТ-ТС	1	Исполнение по спецификации заказа
Датчик температуры	ТД6М ТУ 25-7617.0001-91		
Прокладка	СНИЦ.754.152.041	2	По заказу за отдельную плату
Руководство по эксплуатации	СНИЦ.423.117.020РЭ	1	По заказу за отдельную плату

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1. Транспортирование и хранение терморегуляторов должно соответствовать условиям «4» ГОСТ 15150-69.

5.2. Упакованные терморегуляторы следует транспортировать закрытым транспортом в соответствии с правилами и нормами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6. СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Средний срок службы терморегуляторов – 10 лет.

6.2. Изготовитель гарантирует соответствие терморегуляторов требованиям технических условий СНИЦ.423.117.020 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода терморегулятора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Терморегулятор РТ-ТС _____ зав. № _____ упакован ОАО «Теплоконтроль» согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ число, месяц, год

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Терморегулятор РТ-ТС _____ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов; действующей технической документацией, технических условий СНИЦ.423.117.020 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
число, месяц, год

_____ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приёмку


9. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится по усмотрению потребителя

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AT15.В.00195 от 24.06.2014 года


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция, габаритные, установочные и присоединительные размеры терморегулятора РТ-ТС




Обозначение	DN, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	Масса, кг
РТ-ТС-25	25	68	85	115	14	160	348	200	12,5
РТ-ТС-32	32	78	100	135	18	180	325	175	13,0
РТ-ТС-40	40	88	110	145		200	325	175	15,4
РТ-ТС-50	50	102	125	160		230	425	245	22,9
РТ-ТС-80	80	133	160	195		310	470	260	47,4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Расходные характеристики терморегулятора РТ-ТС




ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример использования терморегулятора РТ-ТС

а) Со смешиванием потоков



ΦС1, ΦС2 – фильтры сетчатые;
К31, К32 – клапаны запорные;
А - выход смешанной воды;
В- вход горячей воды;
С- вход обратной (холодной) воды.

б) С разделением потоков



ΦС1 – фильтры сетчатые;
К31 – клапаны запорные;
А - вход воды;
В- выход воды ниже температуры настройки датчика;
С- выход воды выше температуры настройки датчика.

Россия, 215500, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18;
факс 4-25-26, 2-84-15, тел. отдела маркетинга 2-84-11, отдел сбыта 2-83-67,
конструкторско-технологический отдел 2-84-13; отдел технического контроля 2-81-31.
E-mail: info@tcontrol.ru <http://www.tcontrol.ru>